

Piotrków Trybunalski, 25.04.2016 r.

Pytania do SIWZ i Odpowiedzi

W dniu 21.04.2016 r. wpłynęło do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim zapytanie dotyczące:
znak sprawy ZP/3/2016
w prowadzonym postępowaniem przetargowym na :

REMONT NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ POŁOŻONEGO PRZY UL. ZAWIŁEJ 37 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Na podstawie art. 38 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zainteresowany Wykonawca zwrócił się z zapytaniem do Zamawiającego w sprawie dotyczącej wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej cytuję zapytanie i podaję propozycję odpowiedzi:

Pytanie:

Proszę o dopuszczenie nawierzchni syntetycznych z badaniem laboratoryjnym przeprowadzonym na typowym wypełnieniu jakim jest SBR, przy jednoczesnej deklaracji, że wykonanie boiska nastąpi z użyciem wymaganego przez Zamawiającego granulatu EPDM z recyklingu. Badania laboratoryjne przeprowadzane są przez większość producentów nawierzchni syntetycznych z użyciem standardowej zasyпки czyli SBR. Natomiast żądanie dla proponowanej trawy syntetycznej odpowiednio wykonanego badania dla systemu z granulem innym niż SBR (jest wiele rodzajów granulatu SBR, EPDM, TPO, TPE w różnych kolorach i uzyskiwanych różną metodą produkcji), jest elementem utrudniającym wykonawcom dobór nawierzchni. Pozostawienie tego opisu bez proponowanych przez nas zmian, spowoduje, że koszt wykonania tego zadania będzie zdecydowanie wyższy niż Zamawiający mógłby przeznaczyć nie wprowadzając ograniczeń z tytułu wymogów dotyczących nawierzchni syntetycznej (lub też w ogóle koszt tego zadania przekroczy przeznaczony przez Zamawiającego budżet). Proponowane przez nas zmiany są tym bardziej zasadne, że nie będzie miało to żadnego przełożenia jeśli chodzi o jakość planowanego obiektu.

Odpowiedź:

Dopuszcza się użycie nawierzchni syntetycznych z badaniem laboratoryjnym przeprowadzonym na typowym wypełnieniu jakim jest SBR, przy jednoczesnej deklaracji, że wykonanie boiska nastąpi z użyciem wymaganego przez Zamawiającego granulatu EPDM z recyklingu. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć powyższe badania i atesty trawy syntetycznej oraz badania i atesty granulatu EPDM.

dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Piotrkowie Trybunalskim

Leszek Heinzel