

Piotrków Tryb., 09.08.2021 r.

DAG.3400.44.2021

/znak sprawy/

Identyfikator postępowania:

efac735f-860c-465b-8246-88e52795ef16

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na:

**„Zagospodarowanie terenu Kąpieliska „Słoneczko” OSiR w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego:
wykonanie pływającego pomostu, pełniącego rolę wygradzenia strzeżonego kąpieliska”.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zamawiający przekazuje wyjaśnienia do treści SWZ zgłoszone przez
Wykonawców:

Pytanie 1:

W projekcie pokład trapów jest wykonany z deski kompozytowej, zabezpieczonej środkami ochronnymi do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO. Deski kompozytowe z założenia są materiałem, który nie wymaga impregnacji ani malowania.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na deskę kompozytową w klasie C (trudnozapalne), które dla zastosowań nad wodą są w zupełności wystarczające.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje warunek zastosowania deski kompozytowej w klasie NRO.

Z up. Dyrektora OSiR
Kierownik Zespołu Krytych Pływalni

Marcin Masiarek
Kla