

DAG.3400.44.2021

/znak sprawy/

Identyfikator postępowania:

efac735f-860c-465b-8246-88e52795ef16

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na:

**„Zagospodarowanie terenu Kąpieliska „Słoneczko” OSiR w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego:
wykonanie pływającego pomostu, pełniącego rolę wygradzenia strzeżonego kąpieliska”.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zamawiający przekazuje wyjaśnienia do treści SWZ zgłoszone przez
Wykonawców:

Pytanie 1:

Do oferty i do umowy ma być dołączony kosztorys. W dokumentacji przetargowej są 2 kosztorysy: 1) pomost pływający kosztorys przedmiar (obmiar). 2) pomost pływający kosztorys zerowy (szczegółowy kosztorys ofertowy). Prosimy o sprecyzowanie, który kosztorys ma być dołączony do oferty, a który będzie dołączony do umowy. Prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej kosztorysów.

Odpowiedź:

Przedmiar nie jest kosztorysem określa jedynie zakres robót niezbędny do wykonania kosztorysu ofertowego. Dla wygody wykonawcy załączono kosztorys zerowy pełny. Zamawiający wymaga załączenia do oferty uproszczonego kosztorysu ofertowego, który znajduje się w zerowym kosztorysie. Będzie on stanowił załącznik, zarówno do oferty jak i umowy, określający zakres robót i ceny jednostkowe poszczególnych etapów wykonania zamówienia.

Zamawiający nie udostępnia kosztorysu ofertowego w wersji edytowalnej z przyczyn technicznych.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słupka stalowego ocynkowanego przy barierce na słupek polietylenowy? Słupek PE jest odporny na każde warunki atmosferyczne i jest jednorodny materiałowo z zaprojektowanym pomostem kostkowym. Słupki mogą też być w tym samym kolorze co pomost.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę słupka stalowego ocynkowanego przy barierce na słupek polietylenowy.


Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę betonowych stóp fundamentowych pod trapy na pale stalowe ocynkowane z poprzeczkami, do których będą przymocowane trapy? Takie rozwiązanie wyeliminuje konieczność zastosowania ciężkiego sprzętu i ewentualnych szkód na plaży, a mocowanie trapy będzie tak samo trwałe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę betonowych stóp fundamentowych pod trapy na pale stalowe ocynkowane z poprzeczkami, do których będą przymocowane trapy.

Zamawiający dopuszcza wykonanie innego rodzaju cumy systemowej prefabrykowanej bądź innej zapewniającej bezpieczeństwo konstrukcji pomostu, jak też bezpieczeństwo użytkowników plaży.

Z up. Dyrektora OSiR
Kierownik Zespołu Krytych Pływalni

Marcin Masiarek